

質問に対する回答書

「水道施設運転管理業務委託（本庁管内）」公募型プロポーザルに関して質問がありましたので、次のとおり回答します。

	質問項目・頁	質問内容	回答
①	特記仕様書 第3章 第8条 4頁 (基本分担)	表中の「廃棄物処理法上の責任」について、企業団が別途発注される薬品（使用後の空容器含む）・蛍光管の処分費用は甲（企業団）負担との理解で良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
②	特記仕様書 第3章 第8条 4頁 (基本分担)	表中の「水質汚濁防止法上の責任」について、「乙が事業者として公共水域に排出する場合」に排泥、排水は含まれないとの理解で良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
③	特記仕様書 第3章 第8条 4頁 (基本分担)	表中の「環境保全責任」について、「乙が事業者であるときの、公共用水域の汚染等」に排泥、排水は含まれないとの理解で良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
④	特記仕様書 第3章 第9条 5頁 (水道事業に係わる業務負担)	表中の「施設の衛生上の措置の実施（法第22条）」について、乙の業務分担となっていますが、甲「○」乙「△」の業務分担が相応しいと考えます。ご見解をご教示願います。	水道施設の管理に関する衛生上必要な処置として消毒その他の処置について、水道施設運転管理業務の範囲だと考えています。
⑤	特記仕様書 第3章 第9条 5頁 (水道事業に係わる業務負担)	表中の水質検査関係について、「水質検査の採水及び事務」が乙の業務分担となっていますが、事務は採水記録表への記録との理解で良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
⑥	特記仕様書 第3章 第9条 6頁 (水道事業に係わる業務負担)	表中の保守・定期点検について、「電気設備の保守点検の実施」の保安点検は甲の業務分担と考えて良いでしょうか？	立会業務以外は、お見込みのとおりです。

	質問項目・頁	質問内容	回 答
⑦	特記仕様書 第3章 第9条 6頁 (水道事業に係わる業務負担)	標準仕様書 第28条で薬品類が甲の支給品となっておりますが、特記仕様書 第3章 第9条 表中の施設管理 配水施設では、「薬品の補充、調達管理」が乙の主分担となっております。「薬品の手配、納入管理の助成」と読み替えても良いでしょうか？ご教示の程、お願いいたします。	お見込みのとおりです。
⑧	特記仕様書 第3章 第8条 4頁 (基本分担)	表中の取水施設「定期及び臨時の水質管理の計画、管理」および「定期及び臨時の水質管理の履行」について、乙が主分担となっておりますが、甲「○」乙「△」の業務分担が相応しいと考えます。ご見解をご教示願います。	取水の水質によって、浄水場の薬品の注入量等、運転方法が変わるため、乙を主分担と考えています。
⑨	特記仕様書 第3章 第7条 3 2頁 (業務内容及び頻度)	電話受付業務について、電話受付時の業務引継ぎ及び対応マニュアル等を頂けるとの理解で良いでしょうか？	仕様書のとおりです。
⑩	特記仕様書 第3章 第9条 5頁 (水道事業に係る業務負担)	表中の浄水施設「産業廃棄物の適正な処理」について、乙が主分担となっておりますが、乙が手配する消耗品類交換時に発生する廃棄物と考えて良いでしょうか？また、排泥、排水は含まれない理解で良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
⑪	—	契約後の物価変動が生じた場合、契約変更を行って頂けるものと考えて良いでしょうか。 その際、労務単価については、水道施設維持管理委託積算要領で適用される建築保全業務/大阪地区労務単価の理解で良いでしょうか？	物価変動を考慮した提案額でお願いいたします。
⑫	別紙 1 提案書等作成に係る留意点	【様式 2-2 号】は、参加申請書で提出した同様の内容と考え、添付書類として決算関係書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）を提出することで良いでしょうか？	お見込みのとおりです。

	質問項目・頁	質問内容	回 答
⑬	別紙 1 提案書等作成に係る留意点	2)業務遂行について 1)水道施設運轉管理業務受託実績の【様式 2-2 号】は平成 23 年 4 月 1 日以降の全て案件を記載が必要でしょうか。また、記載した案件の全ての契約書の添付が必要でしょうか？	給水人口が同規模の委託実績、直近の委託実績等 5 件程度でお願いします。契約書について、案件名、金額、委託元がわかれば結構です。
⑭	プロポーザル実施要領 7 提案書の罫作成要領	(1)業務提案書の作成要領について、文字のフォント 11 ポイント以上と指定されています。「本文の文字（図表内除く）は、」と読み替えても良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
⑮	—	5 年間と規模の大きい案件であり、提案説明には、機材の操作等も含めて、出席者を 5 名程度必要と考えていますが、良いでしょうか？	結構です。