淡路市サービスセンター管理

| 番号 | 採取年月 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑第2配水池 | 志筑第3配水池 | 佐野第1･2･3配水池 | 大町配水池（塩田漁港） | 大谷第1配水池 | 西岡配水池 | 鵜崎配水池 | 御手洗配水池 | ｺﾐｾﾝ配水池 | 室津里配水池 | 育波里配水池 |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 |
| 基1 | 一般細菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.0003 | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | <0.001 | | | | <0.001 | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | <0.005 | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 | | | | | | | | | 0.8 | 1.6 | 1.4 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.36 | 0.28 | | | | 0.20 | | | | 0.10 | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | 0.3 | 0.2 | | | | | | | | <0.1 | |
| 基14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | <0.0002 | |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | <0.005 | |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | <0.001 | |
| 基21 | 塩素酸 | 0.11 | 0.09 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.004 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |
| 基26 | 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | 0.014 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.005 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.01 | |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.03 | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.01 | |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 53 | 41 | | | | | | | | 19 | |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.005 | |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 29 | 24 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 | 13 | 19 | 20 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 71 | 63 | | | | 69 | 39 | 76 | 39 | 71 | 73 |
| 基40 | 蒸発残留物 | 262 | 214 | 108 | 113 | 104 | 155 | 102 | 154 | 99 | 172 | 163 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | <0.02 | |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | <0.0005 | |
| 基46 | 有機物（全有機炭素の量） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 基47 | pH値 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.2 |
| 基48 | 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない |
| 基49 | 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない |
| 基50 | 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 基51 | 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 遊離残留塩素濃度 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.45 | 0.3 |

| 番号 | 採取年月 | 平成28年2月9日 | 浄水場休止中 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 撫配水池 | 北山配水池 | 北山配水池（下河合浄水場） | 柳沢配水池 | 桃川配水池 | 尾崎配水池 | 尾崎高区配水池、北山配水池 | 遠田配水池 | 高山配水池 | 山王山配水池 | 楠本配水池 |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されない | | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | | | | 0.10 | | | | 0.34 | | | 0.15 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | | | | <0.1 | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | 0.06 | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.004 | | <0.001 | 0.002 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.004 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.003 | | <0.001 | 0.004 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 基26 | 臭素酸 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.011 | | <0.001 | 0.010 | 0.013 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.010 | 0.013 | 0.018 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.004 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.003 | | <0.001 | 0.003 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.001 | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | | | | | <0.03 | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | 18 | | | | | | | |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 19 | | 32 | 20 | 15 | 19 | 20 | 29 | 15 | 15 | 23 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 71 | | 100 | 62 | | | 66 | 120 | | | 93 |
| 基40 | 蒸発残留物 | 172 | | 235 | 143 | 107 | 175 | 177 | 257 | 103 | 101 | 195 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物（全有機炭素の量） | 0.4 | | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 基47 | pH値 | 7.0 | | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |
| 基48 | 味 | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない |
| 基49 | 臭気 | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない |
| 基50 | 色度 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 基51 | 濁度 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 遊離残留塩素濃度 | 0.5 | | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0.45 |

| 番号 | 採取年月 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月2日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月9日 | 水質基準値（mg/L） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 久留麻配水池 | 河内配水池 | 月の山配水池 | 北部高区配水池 | 大町配水池（大町会館） | 五斗長配水池 | 常盤配水池 | 江崎配水池 | 仁井配水池 | 常隆寺配水池 | |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 不検出 |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | <0.00005 | | | | 0.0005 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 | | | | | | 2.2 | | | | | 10 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | | 0.10 | 0.13 | | 0.08 | | | | | | 0.8 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | 0.002 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | 0.04 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基21 | 塩素酸 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.6 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | 0.020 | 0.016 | 0.004 | 0.003 | 0.06 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.03 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.1 |
| 基26 | 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.006 | 0.015 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.001 | 0.034 | 0.028 | 0.011 | 0.010 | 0.1 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | <0.003 | 0.004 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.008 | 0.008 | <0.003 | <0.003 | 0.03 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | <0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.03 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | <0.02 | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | 0.2 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.3 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | 200 |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 12 | 13 | 200 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 54 | 79 | 84 | | 42 | 71 | 72 | | | | 300 |
| 基40 | 蒸発残留物 | 146 | 162 | 160 | 100 | 104 | 180 | 163 | 162 | 104 | 105 | 500 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | 0.2 |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | 0.00001 |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | 0.00001 |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.02 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基46 | 有機物（全有機炭素の量） | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3 |
| 基47 | pH値 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 5.8〜8.6 |
| 基48 | 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基49 | 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基50 | 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5 |
| 基51 | 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 |
| | 遊離残留塩素濃度 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |