南あわじ市サービスセンター管理

番号	採取年月	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日
	地点名称1	広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系
	試料名称1	広田保育園	山添公会堂	南あわじ市緑庁舎	神道公会堂	志知川消防屯所	慶野公会堂	丸山海水浴場	志知口加圧所	伊琵オートキャンプ場
基1	一般細菌	0	1	0	0	2	1	0	0	0
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
基3	カドミウム及びその化合物									
基4	水銀及びその化合物					0.00005				
基5	セレン及びその化合物									
基6	鉛及びその化合物									
基7	ヒ素及びその化合物									
基8	六価クロム化合物									
基9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
基12	フッ素及びその化合物									
基13	ホウ素及びその化合物									
基14	四塩化炭素									
基15	1,4-ジオキサン									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
基17	ジクロロメタン									
基18	テトラクロロエチレン									
基19	トリクロロエチレン									
基20	ベンゼン									
基21	塩素酸	0.15	0.12	0.13	0.13	0.15	0.08	0.48	0.12	0.12
基22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	<0.001	0.010	0.010	0.011	<0.001	<0.001	0.031	0.014	0.015
基24	ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.007	0.007	0.007	<0.001	<0.001	0.004	0.007	0.007
基26	臭素酸	<0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001
基27	総トリハロメタン	0.003	0.027	0.027	0.029	<0.001	<0.001	0.048	0.033	0.034
基28	トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	<0.001	0.009	0.009	0.010	<0.001	<0.001	0.013	0.011	0.011
基30	ブロモホルム	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物									
基33	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.03			<0.02	0.03	0.05
基34	鉄及びその化合物									
基35	銅及びその化合物									
基36	ナトリウム及びその化合物									
基37	マンガン及びその化合物									
基38	塩化物イオン	16	13	12	12	19	14	17	11	11
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	67								
基40	蒸発残留物	183	104	102	101	164	145	88	95	91
基41	陰イオン界面活性剤									
基42	ジェオスミン									
基43	2-メチルイソボルネオール									
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類									
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.1	0.5	0.5	0.5	<0.1	<0.1	1.1	0.5	0.5
基47	pH値	7.0	7.5	7.7	7.8	6.9	7.1	7.2	8.0	8.0
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
基49	臭 気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
基50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.25	0.53	0.45	0.51	0.31	0.30	0.13	0.30	0.28

番号	採取年月	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日
	地点名称1	上田高区配水池系	上田中区配水池系	上田中区配水池系	上田低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山高区配水池系
	試料名称1	南あわじ市サイクリングターミナル	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	大榎列公会堂	市徳長水源前給水栓	小榎列公会堂	高公会堂	かるも公会堂	賀集公園
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
基3	カドミウム及びその化合物									
基4	水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005			
基5	セレン及びその化合物									
基6	鉛及びその化合物									
基7	ヒ素及びその化合物									
基8	六価クロム化合物									
基9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.7			
基12	フッ素及びその化合物									
基13	ホウ素及びその化合物									
基14	四塩化炭素									
基15	1,4-ジオキサン									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
基17	ジクロロメタン									
基18	テトラクロロエチレン									
基19	トリクロロエチレン									
基20	ベンゼン									
基21	塩素酸	0.11	0.13	0.12	0.13	0.16	0.13	0.23	0.23	0.25
基22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.024	0.024	0.025	0.027	0.002	0.011	0.004	0.030	0.028
基24	ジクロロ酢酸	0.014	0.005	0.004	0.005	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.036	0.037	0.039	0.041	0.014	0.029	0.008	0.042	0.040
基28	トリクロロ酢酸	0.014	0.015	0.015	0.017	<0.003	<0.003	0.003	0.012	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.010	0.010	0.011	0.011	0.002	0.010	0.002	0.010	0.010
基30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物									
基33	アルミニウム及びその化合物								0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物						<0.03			
基35	銅及びその化合物									
基36	ナトリウム及びその化合物									
基37	マンガン及びその化合物									
基38	塩化物イオン	11	11	11	11	28	12	13	13	12
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)						41			
基40	蒸発残留物		76	72	70	275	95	152	87	89
基41	陰イオン界面活性剤									
基42	ジェオスミン								0.000005	
基43	2-メチルイソボルネオール								<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類									
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	0.5	0.2	1.2	1.2
基47	pH値	7.6	7.4	7.4	7.3	7.1	7.6	7.2	7.3	7.3
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
基49	臭 気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
基50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
基51	濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.70	0.56	0.39	0.48	0.36	0.58	0.53	0.27	0.31

番号	採取年月	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	水質基準値
	地点名称1	原田配水池系	生子高区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系			倉川配水池系		潮美台配水池系	
	試料名称1	南あわじ市児童館	稲田南公会堂	下大日庵	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島公園	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池	
基1	一般細菌	0	2	0	0	2	0	2	0	2	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	カドミウム及びその化合物										0.003mg/L
基4	水銀及びその化合物										0.0005mg/L
基5	セレン及びその化合物										0.01mg/L
基6	鉛及びその化合物										0.01mg/L
基7	ヒ素及びその化合物										0.01mg/L
基8	六価クロム化合物										0.05mg/L
基9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										10mg/L
基12	フッ素及びその化合物										0.8mg/L
基13	ホウ素及びその化合物										1mg/L
基14	四塩化炭素										0.002mg/L
基15	1,4-ジオキサン										0.05mg/L
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン										0.04mg/L
基17	ジクロロメタン										0.02mg/L
基18	テトラクロロエチレン										0.01mg/L
基19	トリクロロエチレン										0.01mg/L
基20	ベンゼン										0.01mg/L
基21	塩素酸	0.22	0.30	0.22	0.29	0.29	0.36	0.27	0.26	0.37	0.6mg/L
基22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
基23	クロロホルム	0.006	0.026	0.021	0.030	0.029	0.044	0.007	0.009	0.023	0.06mg/L
基24	ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.03mg/L
基25	ジブロモクロロメタン	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.012	0.014	0.004	0.1mg/L
基26	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
基27	総トリハロメタン	0.014	0.040	0.033	0.047	0.044	0.064	0.032	0.038	0.037	0.1mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0.003	0.015	0.011	0.018	0.018	0.025	<0.003	0.003	0.016	0.03mg/L
基29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.011	0.010	0.013	0.012	0.016	0.011	0.013	0.010	0.03mg/L
基30	ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.09mg/L
基31	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L
基32	亜鉛及びその化合物										1mg/L
基33	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.14	0.14		0.2mg/L
基34	鉄及びその化合物										0.3mg/L
基35	銅及びその化合物										1mg/L
基36	ナトリウム及びその化合物										200mg/L
基37	マンガン及びその化合物										0.05mg/L
基38	塩化物イオン	16	13	13	15	15	15	17	17	14	200mg/L
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	100						120	120		300mg/L
基40	蒸発残留物	218	78	78	88	85	84	222	226	75	500mg/L
基41	陰イオン界面活性剤										0.2mg/L
基42	ジェオスミン										0.00001mg/L
基43	2-メチルイソボルネオール										0.00001mg/L
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L
基45	フェノール類										0.005mg/L
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.2	0.4	0.4	0.9	3mg/L
基47	pH値	7.8	7.7	7.4	7.4	7.4	7.3	8.0	8.0	7.7	5.8～8.6
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	臭 気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度
基51	濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度
	遊離残留塩素	0.35	0.31	0.35	0.29	0.31	0.1	0.59	0.2	0.38	