水質検査結果集計表　　淡路市サービスセンター管理（浄水）　　令和元年8月度

番号	採取年月	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	停止中	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月6日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	令和元年8月13日	基準値(mg/L)
	地点名称1	志筑第2配水地	志筑第3配水池	大谷第1・3配水池 住野第1・2・3配水池	北部高区配水池	大町配水池	御手洗配水池	南嶋崎配水池、 嶋崎配水池	西岡配水池	撫配水池	五斗長配水池	西部配水池	常盤配水池	江崎配水池	仁井配水池	常隆寺配水池	尾崎配水池	遠田配水池	尾崎高区配水池、 北山配水池	北山配水池	柳沢配水池	桃川第2配水池	月の山配水池	河内配水池	久留麻配水池	楠本配水池	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	33.8	31.0	29.7	25.2	32.3	31	31	31	31	30	29.5	31.9	32.4	32.3	28.7	30.0	28.0		28.0	29.0	29.0	37	31	32	31	
	水温	24.5	29.0	29.0	26.0	28.0	28.5	31	29	30	27	26	31	26	27	30	23.0	26.0		20.0	31.0	28.0	28	30	32	30	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	1.1	1.4	1.8	1.0	0.6	0.7	0.7	0.8	0.3	0.1		0.1	0.7	0.6	1.2	0.7	0.8	0.5	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	0.34	0.16	0.09	0.09	0.10	0.15	0.09	0.27	0.15	0.09	0.20	0.09	0.10	0.10	0.10	0.20	0.38		0.16	0.11	0.10	0.15	0.10	0.10	0.18	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.32	0.10	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.02		0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.08	0.09	0.06未満	0.07	0.06未満	0.15	0.10	0.11	0.17	0.17	0.12	0.06未満		0.06未満	0.09	0.11	0.06未満	0.14	0.10	0.12	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.006未満	0.015	0.026	0.023	0.020	0.009	0.013	0.011	0.021	0.006未満	0.037	0.021	0.015	0.019	0.016	0.006未満	0.006未満		0.006未満	0.014	0.022	0.006未満	0.008	0.016	0.021	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.010	0.003未満	0.016	0.006	0.003未満	0.005	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.005	0.006	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.004	0.002	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.02	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01未満	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.04	0.04	0.01未満	0.03	0.05	0.06	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.003未満	0.006	0.004	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.013	0.003未満	0.029	0.005	0.004	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.005	0.006	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.010	0.012	0.011	0.011	0.009	0.008	0.011	0.011	0.003未満	0.014	0.011	0.012	0.013	0.012	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.011	0.011	0.003未満	0.008	0.014	0.019	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.03	0.04	0.02未満	0.03	0.05	0.03	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	48	23	13	13	13	18	15	18	19	19	19	15	16	16	17	25	30		28	16	13	13	21	18	18	200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	31	17	11	10	10	16	12	19	19	18	20	12	13	13	14	22	29		33	14	11	14	16	15	18	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	49	38	37	37	93	42	77	75	71	76	40	42	41	42	66	120		100	50	38	85	54	42	82	300mg/L以下
基40	蒸発残留物	250	130	84	86	89	160	110	180	150	150	150	110	110	120	140	170	220		190	110	90	110	130	100	150	500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
基45	フェノール類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.3未満	1.3	1.0	1.0	1.1	1.0	0.3	0.3未満		0.3未満	0.7	0.8	0.5	0.9	1.1	1.2	3mg/L以下
基47	pH値	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	8.3	7.7	6.9	6.8	7.3	7.8	7.8	7.9	7.9	6.8	6.8		6.6	7.3	7.9	8.0	7.5	7.7	7.5	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	5度以下
基51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.60	0.60	0.25	0.50	0.70	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.25	0.4	0.55	0.8	0.85	0.60	0.55		0.85	0.40	0.65	0.5	0.50	0.6	0.25	