

番号	採取年月	平成31年4月10日	平成31年4月10日	平成31年4月10日	基準値(mg/L)
	地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物				0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物				0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物				0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物				0.05mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物			0.37	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物			0.32	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素				0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン				0.05mg/L以下
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン				0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン				0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン				0.01mg/L以下
基20	ベンゼン				0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.09	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.006	0.007	0.008	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.008	0.007	0.03mg/L以下
基25	ジプロモクロロメタン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.007	0.007	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.007	0.004	0.005	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物				1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02未満	0.04	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物				1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	17	12	17	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
基40	蒸発残留物	120	66	100	500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000003	0.000005	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソホルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
基45	フェノール類				0.005mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.8	1.3	3mg/L以下
基47	pH値	7.8	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
基51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.55	0.60	0.60	