水質検査結果集計表　　淡路市サービスセンター管理（浄水）　　令和4年1月度

| 番号 | 採取年月 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月18日 | 基準値(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑第2配水地 | 志筑第3配水池 | 大谷第1・3配水池<br>住野第1・2・3配水池 | 北部高区配水池 | 大町配水池 | 御手洗配水池 | 南嶋崎配水池、<br>嶋崎配水池 | 西岡配水池 | 撫配水池 | 五斗長配水池 | 西部配水池 | 常盤配水池 | 江崎配水池 | 仁井配水池 | 常隆寺配水池 | 尾崎配水池 | 遠田配水池 | 尾崎高区配水池、<br>北山配水池 | 北山配水池 | 柳沢配水池 | 桃川第2配水池 | 月の山配水池 | 河内配水池 | 久留麻配水池 | 楠本配水池 | |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | |
| | 気温 | 9 | 8 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 8.0 | 9.0 | | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| | 水温 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 11 | 9 | 10 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 16.5 | 12.0 | | 17.0 | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 4.5 | 11.0 | 10 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml以下 |
| 基2 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.003mg/L以下 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005mg/L以下 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10mg/L以下 |
| 基12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8mg/L以下 |
| 基13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基20 | ﾍﾟﾝｾﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6mg/L以下 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.06mg/L以下 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 基26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.09mg/L以下 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3mg/L以下 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200mg/L以下 |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 29 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 27 | | 32 | 27 | 15 | 14 | 22 | 16 | 18 | 200mg/L以下 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300mg/L以下 |
| 基40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500mg/L以下 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.000001未満 | | | 0.00001mg/L以下 |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.000001未満 | | | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 3mg/L以下 |
| 基47 | pH値 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 基48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 基49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 基50 | 色度 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 基51 | 濁度 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2度以下 |
| | 総合判定結果 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| | 遊離残留塩素 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理設定項目 | アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002以下 |
| | ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.004以下 |
| | トルエン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4以下 |
| | ※ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08以下 |
| | ※亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6以下 |
| | ※二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6以下 |
| | ※ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| | ※抱水クロラール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1以下 |
| | カルシウム,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10以上100以下 |
| | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| | 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20以下 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3以下 |
| | ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3以下 |
| | 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3以下 |
| | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30以上200以下 |
| | 濁度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1以下 |
| | pH値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.5程度 |
| | 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1程度以上の付近 |
| | 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000以下 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| | アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| | カルシウムイオン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| | 総アルカリ度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |