水質検査結果集計表　南あわじ市サービスセンター管理（浄水）　令和4年12月度

| 番号 | 採取年月 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 令和4年12月7日 | 基準値(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 広田配水池系 | 山添配水池系 | 倭文配水池系 | 松帆配水池系 | 慶野配水池系 | 津井配水池系 | 志知配水池系 | 阿那賀配水池系 | 上田高区配水池系 | 上田中区配水池系 | 上田中区配水池系 | 上田中区配水池系 | 上田低区配水池系 | 佐礼尾配水池系 | 松田配水池系 | 野原配水池系 | 長見山低区配水池系 | 長見山高区配水池系 | 長見山高区配水池系 | 生子高区配水池系 | 生子低区配水池系 | 河内谷配水池系 | 河内谷配水池系 | 河内谷配水池系 | 河内谷配水池系 | 倉川配水池系 | 倉川配水池系 | 潮美台配水池系 | 中筋配水池系 | |
| | 試料名称1 | 広田第1水源 | 山添加圧所 | 倭文市民交流センター | 西路公園 | 慶野海水浴場 | 西淡グランド | 志知口加圧所 | 伊毘浄化センター | 三原浄水場付近 | 南あわじ市学校給食センター | 入田公会堂 | 南あわじ市役所 | 市猪鼻水源前給水栓 | 小榎列公会堂 | 高公会堂 | 南あわじ市児童館 | 賀集公園 | かろも公会堂付近 | 稲田南公会堂 | 下大日庵 | 仁頃公会堂 | 吹上公会堂 | 沼島市民交流センター付近 | 土生消防詰所 | 沼島沿船着場 | じゃのひれ配水池 | 中筋浄水場 | |
| | 気温 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 11.2 | 10.3 | 9.3 | 12.4 | 8.4 | 12.6 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 12.4 | 11.2 | 9.0 | | |
| | 水温 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 13.5 | 15.1 | 15.4 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.7 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 15.2 | 15.2 | 17.4 | 19.3 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml以下 |
| 基2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.003mg/L以下 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005mg/L以下 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10mg/L以下 |
| 基12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8mg/L以下 |
| 基13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 基16 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ<br>ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基20 | ﾍﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6mg/L以下 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.06mg/L以下 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 基26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.09mg/L以下 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | 0.02未満 | | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3mg/L以下 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200mg/L以下 |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 18 | 14 | 12 | 24 | 17 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 31 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | | 200mg/L以下 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 68 | | | 61 | 54 | | | | | | | | 100 | | 50 | | | | | | | | 35 | 110 | 130 | | | | 300mg/L以下 |
| 基40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500mg/L以下 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | | | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | | | 0.00001mg/L以下 |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3未満 | 0.3未満 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | | 3mg/L以下 |
| 基47 | pH値 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | | 5.8以上8.6以下 |
| 基48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 基49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 基50 | 色度 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 基51 | 濁度 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2度以下 |
| | 総合判定結果 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| | 遊離残留塩素 | 0.41 | 0.75 | 0.70 | 0.36 | 0.31 | 0.51 | 0.46 | 0.31 | 0.50 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.64 | 0.41 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.33 | 0.49 | 0.12 | 0.47 | 0.39 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理設定項目 | ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | ｳﾗﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002以下 |
| | ﾆｯｹﾙ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.004以下 |
| | ﾄﾙｴﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4以下 |
| | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08以下 |
| | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6以下 |
| | ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| | 抱水ｸﾛﾗｰﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20以下 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3以下 |
| | ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3以下 |
| | 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3以下 |
| | ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1程度以上0付近 |
| | 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000以下 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| | PFOS及びPFOA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1以下 |