

番号	採取年月	令和7年4月9日	令和7年4月9日	令和7年4月9日	基準値 (mg/L)
	地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	15.0	15.9	16.5	
	水温	15.2	13.0	14.5	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
基3	ガドリウム及びその化合物				0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物				0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物				0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物				0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物			0.08	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物			0.06	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素				0.002mg/L以下
基15	1,4-ジ'オキサン				0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン				0.04mg/L以下
基17	ジ'クロロメタン				0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン				0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン				0.01mg/L以下
基20	ベンゼン				0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.08	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
基22	クロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基23	クロホルム	0.010	0.006未満	0.011	0.06mg/L以下
基24	ジ'クロロ酢酸	0.005	0.006	0.011	0.03mg/L以下
基25	ジ'ブ'ロモクロロメタン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.02	0.01未満	0.02	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.005	0.008	0.03mg/L以下
基29	ブ'ロモジ'クロロメタン	0.008	0.006	0.009	0.03mg/L以下
基30	ブ'ロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデ'ヒド'	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物				1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02未満	0.03	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物				1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	16	13	17	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
基40	蒸発残留物	100			500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
基42	ジェオミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
基45	フェノール類				0.005mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.9	1.5	3mg/L以下
基47	pH値	7.9	7.3	7.5	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
基51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.60	0.45	0.75	

管 理 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物				0.02以下
	ウラン及びその化合物				0.002以下
	ニッケル及びその化合物				0.02以下
	1,2-ジ'クロロエタン				0.004以下
	トルエン				0.4以下
	フタル酸シ'(2-エチルヘキシル)				0.08以下
	亜塩素酸				0.6以下
	ジ'クロロアセトニトリル				0.01以下
	抱水クロラール				0.02以下
	農薬類				
	遊離炭酸				20以下
	1,1,1-トリクロロエタン				0.3以下
	メチルセ'ブ'チルエーテル				0.02以下
	有機物等(過マンガン 酸カリウム消費量)				3以下
	臭気強度(TON)				3以下
	ランケ'リア指数				-1程度以上0付近
	従属栄養細菌				2000以下
	1,1-ジ'クロロエチレン				0.1以下
	PFOS及びPFOA	0.000008	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下