

採取年月	令和8年1月7日	令和8年1月7日	令和8年1月7日	
地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	基準値 (mg/L)
気温	8.0	7.5	9.0	
水温	12.3	8.8	7.8	
基1 一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2 大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
基3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満		0.003mg/L以下
基4 水銀及びその化合物		0.00005未満		0.0005mg/L以下
基5 セレン及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下
基6 鉛及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下
基8 六価クロム化合物		0.002未満		0.02mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素		0.004未満		0.04mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2		10mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物		0.08未満	0.14	0.8mg/L以下
基13 砒素及びその化合物		0.02	0.10	1.0mg/L以下
基14 四塩化炭素		0.0002未満		0.002mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン		0.005未満		0.05mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満		0.04mg/L以下
基17 ジクロロメタン		0.002未満		0.02mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン		0.001未満		0.01mg/L以下
基19 トリクロロエチレン		0.001未満		0.01mg/L以下
基20 ベンゼン		0.001未満		0.01mg/L以下
基21 塩素酸	0.12	0.06未満	0.07	0.6mg/L以下
基22 クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基23 クロロホルム	0.006	0.007	0.006未満	0.06mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸	0.003未満	0.006	0.008	0.03mg/L以下
基25 シプロクロロメタン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
基26 臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基27 総トリハロメタン	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸	0.003未満	0.006	0.009	0.03mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン	0.005	0.005	0.005	0.03mg/L以下
基30 ブロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
基34 鉄及びその化合物		0.01未満		0.3mg/L以下
基35 銅及びその化合物		0.01未満		1.0mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物		10		200mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物		0.005未満		0.05mg/L以下
基38 塩化物イオン	18	13	16	200mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		30		300mg/L以下
基40 蒸発残留物	120	80		500mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤		0.02未満		0.2mg/L以下
基42 ジェオスミン	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.00001mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤		0.005未満		0.02mg/L以下
基45 フェノール類		0.0005未満		0.005mg/L以下
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.9	1.5	3mg/L以下
基47 pH値	7.6	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	0.5未満	0.5未満	0.5	5度以下
基51 濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
総合判定結果	適合	適合	適合	
遊離残留塩素	0.60	0.60	0.70	

アンチモン及びその化合物				0.02以下
ウラン及びその化合物				0.002以下
ニッケル及びその化合物		0.002未満		0.02以下
1,2-ジクロロエタン				0.004以下
トルエン				0.4以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				0.08以下
亜塩素酸		0.06未満		0.6以下
ジクロロアセトリル		0.001		0.01以下
抱水クロラール		0.003		0.02以下
農薬類				
遊離炭酸				20以下
1,1,1-トリクロロエタン				0.3以下
メチルエーテルエーテル				0.02以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)				3以下
臭気強度(TON)		1未満		3以下
腐食性(ランゲリア指数)				-1程度以上0付近
従属栄養細菌		0		2000以下
1,1-ジクロロエチレン				0.1以下
アルミニウム及びその化合物				0.1以下
PFOS及びPFOA	0.000008	0.000006	0.000005未満	0.00005以下