

番号	採取年月	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	令和7年5月7日	基準値 (mg/L)		
	地点名称1	広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	上田高区配水池系	上田中区配水池系	上田中区配水池系	上田低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山高区配水池系	長見山高区配水池系	生子高区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系	河内谷配水池系	河内谷配水池系	倉川配水池系	倉川配水池系	潮美台配水池系	
	試料名称1	広田第1水源	山添加圧所	緑庁舎	倭文市民交流センター	西路公園	ササノワイファザビリティ付近	西浜グランド	志知口加圧所	伊能浄化センター付近	三原浄水場付近	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	南あわじ市役所	市徳良水源前給水栓	小瀬列公会堂付近	高公会堂	福良地区公民館付近	賀集公園	かるも公会堂付近	稲田南公会堂	下大日庵	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島市民交流センター付近	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池	
	気温	17.0	17.0	14.5	14.5	17.5	17.0	17.0	17.5	17.5	15.0	17.6	15.0	16.0	18.0	16.4	16.6	24.0	24.0	22.8	16.6	15.3	15.7	16.6	16.8	16.1	16.8	17.3	
基1	水温	17.0	17.0	17.5	18.0	19.0	18.0	21.5	21.5	21.5	19.0	18.6	19.6	18.0	20.1	19.0	19.6	22.1	22.5	20.1	20.3	19.4	20.4	20.8	17.6	21.5	18.4	20.6	
基2	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	
基3	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと	
基4	カドミウム及びその化合物																											0.003mg/L以下	
基5	水銀及びその化合物																											0.0005mg/L以下	
基6	セレン及びその化合物																											0.01mg/L以下	
基7	鉛及びその化合物																											0.01mg/L以下	
基8	ヒ素及びその化合物																											0.01mg/L以下	
基9	六価クロム化合物																											0.02mg/L以下	
基10	亜硝酸態窒素																											0.04mg/L以下	
基11	シアン化合物イオン及び塩化シアン																											0.01mg/L以下	
基12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																											10mg/L以下	
基13	フッ素及びその化合物																											0.8mg/L以下	
基14	ホウ素及びその化合物																											1.0mg/L以下	
基15	四塩化炭素																											0.002mg/L以下	
基16	1,4-シオキサン																											0.05mg/L以下	
基17	シス-1,2-シクロオクチレン及びトランス-1,2-シクロオクチレン																											0.04mg/L以下	
基18	シクロメタン																											0.02mg/L以下	
基19	テトラクロエチレン																											0.01mg/L以下	
基20	トリクロエチレン																											0.01mg/L以下	
基21	ベンゼン																											0.01mg/L以下	
基22	塩素酸																											0.6mg/L以下	
基23	クロロ酢酸																											0.02mg/L以下	
基24	クロロホルム																											0.06mg/L以下	
基25	シクロロ酢酸																											0.03mg/L以下	
基26	シプロクロロメタン																											0.1mg/L以下	
基27	臭素酸																											0.01mg/L以下	
基28	総トリハロメタン																											0.1mg/L以下	
基29	トリクロロ酢酸																											0.03mg/L以下	
基30	プロモシクロメタン																											0.03mg/L以下	
基31	プロモホルム																											0.09mg/L以下	
基32	ホルムアルデヒド																											0.08mg/L以下	
基33	亜鉛及びその化合物																											1.0mg/L以下	
基34	アルミニウム及びその化合物															0.02未満						0.04						0.2mg/L以下	
基35	鉄及びその化合物																											0.3mg/L以下	
基36	銅及びその化合物																											1.0mg/L以下	
基37	ナトリウム及びその化合物																											200mg/L以下	
基38	マンガン及びその化合物																											0.05mg/L以下	
基39	塩化物イオン	17	16	13	16	22	16	15	13	13	12	12	12	12	30	12	14	15	15	15	14	13	18	18	18	14	15	14	200mg/L以下
基40	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	78				64	60								130		49											300mg/L以下	
基41	蒸発残留物																											500mg/L以下	
基42	陰イオン界面活性剤																											0.2mg/L以下	
基43	ジェオシン										0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001			0.000001未満	0.0000005	0.0000007	0.0000007	0.0000006	0.0000007	0.0000006	0.0000006	0.0000005	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000003	0.00001mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.000001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤																											0.02mg/L以下	
基46	フェノール類																											0.005mg/L以下	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.9	0.8	0.8	0.3未満	0.3未満	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.4	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4	1.3	0.7	0.6	1.0	3mg/L以下
基48	pH値	7.0	7.9	7.1	7.8	6.9	6.5	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	8.1	8.2	7.6	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	5度以下
基52	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	2度以下
基53	総合判定結果	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
基54	遊離残留塩素	0.39	0.67	0.48	0.41	0.36	0.41	0.45	0.41	0.27	0.50	0.40	0.29	0.35	0.40	0.64	0.35	0.51	0.32	0.36	0.26	0.35	0.36	0.45	0.35	0.26	0.21	0.36	