

番号	採取年月	令和7年11月12日																基準値(mg/L)
		令和7年11月12日																
地點名称1	宇原配水池	安坂配水池	宇山高配水池	平安浦配水池	曲田山配水池	小路谷配水池	竹原配水池	天川配水池	鮎原配水池	二ツ石配水池	白巣配水池	白巣減圧水槽	長池配水池	小山田配水池	相川配水池	中津川配水池		
試料名称1	物部消防センター	中川原消防分団	し尿処理場跡	平安浦塗園	畠口庁舎	大瀬新橋	ダム事務所	由良中学校	納台	武田宅付近	安乎公民館	鮎原葛尾	安住寺	鳥飼浦リッターランド	都志米山	畠田浄水場	バス停付近	
気温	14.0	15.0	14.0	14.5	14.0	12.0	14.9	17.5	14.0	15.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.9	14.2		
水温	19.6	16.7	18.2	20.2	19.9	19.6	15.4	18.8	20.4	18.7	18.0	16.9	17.6	19.7	18.6	18.4	19.1	
基1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	
基2 大腸菌	検出せず	検出されないこと																
基3 がん及びその化合物																	0.003mg/L以下	
基4 水銀及びその化合物																	0.0005mg/L以下	
基5 セン及びその化合物																	0.01mg/L以下	
基6 鉛及びその化合物																	0.01mg/L以下	
基7 ヒ素及びその化合物																	0.01mg/L以下	
基8 六価クロム化合物																	0.02mg/L以下	
基9 亜硝酸態窒素																	0.04mg/L以下	
基10 ジアノ化合物けん及び塩化ジアン																	0.01mg/L以下	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/L以下	
基12 フッ素及びその化合物																	0.8mg/L以下	
基13 水素及びその化合物																	1.0mg/L以下	
基14 四塩化炭素																	0.002mg/L以下	
基15 1,4-ジオキサン																	0.05mg/L以下	
基16 ジ-1,2-ジクロロエタン及びジ-1,2-ジクロロブタン																	0.04mg/L以下	
基17 ジクロロエタン																	0.02mg/L以下	
基18 テトラクロロエチレン																	0.01mg/L以下	
基19 リクロロエチレン																	0.01mg/L以下	
基20 ベンゼン																	0.01mg/L以下	
基21 塩素酸																	0.6mg/L以下	
基22 クロロ酢酸																	0.02mg/L以下	
基23 クロカルム																	0.06mg/L以下	
基24 ジクロロ酢酸																	0.03mg/L以下	
基25 ジブロクロロメタン																	0.1mg/L以下	
基26 真素酸																	0.01mg/L以下	
基27 総リバロメタン																	0.1mg/L以下	
基28 リカロ酢酸																	0.03mg/L以下	
基29 プロミジクロロメタン																	0.03mg/L以下	
基30 プロモカルム																	0.09mg/L以下	
基31 ホルムアルデヒド																	0.08mg/L以下	
基32 亜鉛及びその化合物																	1.0mg/L以下	
基33 アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/L以下	
基34 鉄及びその化合物																	0.3mg/L以下	
基35 銅及びその化合物																	1.0mg/L以下	
基36 ナトリウム及びその化合物																	200mg/L以下	
基37 マンガン及びその化合物																	0.05mg/L以下	
基38 塩化物イオン	12	13	13	13	13	13	18	15	11	5.3	15	15	25	25	21	21	200mg/L以下	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/L以下	
基40 蒸発残留物																	500mg/L以下	
基41 陰イオン界面活性剤																	0.2mg/L以下	
基42 ジオクタシ	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000002							0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基43 2-メチルイソポルネオール	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下									
基44 非イオン界面活性剤																	0.02mg/L以下	
基45 フタール類																	0.005mg/L以下	
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.0	1.0	1.0	1.5	1.6	0.9	1.6	1.1	0.3未満	0.8	0.8	0.4	0.3未満	0.5	0.8	1.1	3mg/L以下
基47 pH値	7.3	7.5	7.5	7.6	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.7	7.7	6.8	7.1	7.3	7.4	7.2	5.8以上8.6以下	
基48 味	異常なし	異常でないこと																
基49 臭気	異常なし	異常でないこと																
基50 色度	0.5未満	0.7	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5度以下								
基51 濁度	0.2未満	0.3	0.2未満	2度以下														
総合判定結果	適合																	
遊離残留塩素	0.50	0.70	0.45	0.70	0.30	0.60	0.80	0.45	0.35	0.75	0.40	0.20	0.20	0.60	0.45	0.55	0.40	