

番号	採取年月	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月14日	令和8年7月14日	令和8年7月14日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年7月14日	令和8年7月14日	令和8年7月14日	令和8年7月14日	基準値 (mg/L)
	地点名称1	志筑第2配水池	志筑第3配水池	大宮第1・2配水池 佐野第1・2・3配水池	北部高区配水池	大町配水池	御手洗配水池	南郷第1配水池 南郷第2配水池	西岡配水池	撫配水池	五斗長配水池	西部配水池	常盤配水池	仁井配水池	尾崎配水池	遠田配水池	柳沢配水池	桃川第2配水池	月の山配水池	河内配水池	久留麻配水池	楠本配水池	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	23.8	22.6	23.1	23.5	23.3	28.3	28.7	31.6	24.8	22.5	23.4	22.4	23.1	22.5	21.0	22.2	22.6	32.2	31.7	28.8	31.1	
基1	水温	21.2	23.7	24.0	21.7	24.1	28.9	25.3	26.4	24.7	22.9	22.9	24.4	21.8	18.3	24.3	25.0	24.0	29.6	28.3	29.0	27.3	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されたいこと
基3	がシム及びその化合物																						0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物																						0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物																						0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物																						0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物																						0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物																						0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素																						0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン																						0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																						10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物																						0.8mg/L以下
基13	砒素及びその化合物																						1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素																						0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン																						0.05mg/L以下
基16	ビス(1,2-ジクロロエチル)スルホン及び(1,4-ジクロロ-2,5-ジクロロエチル)スルホン																						0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン																						0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン																						0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン																						0.01mg/L以下
基20	PFOS及びPFOA																						0.00005mg/L
基21	ベンゼン																						0.01mg/L以下
基22	塩素酸																						0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸																						0.02mg/L以下
基24	クロロホルム																						0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸																						0.03mg/L以下
基26	ジブromクロロメタン																						0.1mg/L以下
基27	臭素酸																						0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン																						0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸																						0.03mg/L以下
基30	ブromジクロロメタン																						0.03mg/L以下
基31	ブromホルム																						0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド																						0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物																						1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物																						0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物																						0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物																						1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物																						200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物																						0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	30	15	11	12	10	17	9.1	16	16	15	18	9.4	8.6	20	18	30	10	13	19	10	19	200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																						300mg/L以下
基41	蒸発残留物																						500mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤																						0.2mg/L以下
基43	ジェオシン			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満			0.000002					0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
基44	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001		0.000001未満			0.000002					0.000001未満	0.000001未満		0.000002		0.000002	0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤																						0.02mg/L以下
基46	フェノール類																						0.005mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	0.3未満	1.6	0.6	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.3未満	1.5	3mg/L以下
基48	pH値	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.8	8.2	7.7	6.9	6.7	7.3	7.8	7.8	6.5	6.9	6.8	7.9	8.1	7.3	7.6	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	5度以下
基52	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.60	0.50	0.35	0.65	0.80	0.30	0.40	0.50	0.50	0.30	0.20	0.40	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.40	0.55	0.45	