

番号	採取年月	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	基準値 (mg/L)
	地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	24.4	24.2	24.3	
	水温	23.2	22.9	23.9	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
基3	が'diム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.4	0.2	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8mg/L以下
基13	砒素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジ'オキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
基17	ジ'クロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基20	PFOA及びPFOS	0.000014	0.000005未満	0.000005未満	0.00005mg/L以下
基21	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基22	塩素酸	0.08	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基24	クロホルム	0.032	0.028	0.033	0.06mg/L以下
基25	ジ'クロロ酢酸	0.003未満	0.018	0.010	0.03mg/L以下
基26	ジ'ブロモクロロメタン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
基27	臭素酸	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン	0.05	0.04	0.05	0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	0.006	0.013	0.019	0.03mg/L以下
基30	ブ'ロモジ'クロロメタン	0.012	0.011	0.012	0.03mg/L以下
基31	ブ'ロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデ'ヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02未満	0.05	0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	15	10	18	200mg/L以下
基38	マンガ'ン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	7.8	12	18	200mg/L以下
基40	カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)	45	27	28	300mg/L以下
基41	蒸発残留物	100	94	110	500mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
基43	ジ'エオ'シン	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
基44	2-メ'チルイソ'ボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
基46	フェ'ノール類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.7	1.2	3mg/L以下
基48	pH値	8.3	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
基52	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.50	0.70	0.70	

管理 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物				0.02以下
	ウラン及びその化合物				0.002以下
	ニッケル及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	1,2-ジ'クロロエタン				0.004以下
	トルエン				0.4以下
	フタル酸ジ'(2-エチルヘキシル)				0.08以下
	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
	二酸化塩素				0.6以下
	ジ'クロロアセ'トニトリル	0.001未満	0.003	0.003	0.01以下
	抱水クロ'ラル	0.013	0.014	0.008	0.02以下
	農薬類				
	残留塩素				1以下
	カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)				10以上100以下
	マンガ'ン及びその化合物				0.01以下
	遊離炭酸				20以下
	1,1,1-トリ'クロロエタン				0.3以下
	メ'チル-tert'ブ'ルエーテル				0.02以下
	有機物等(過マンガ'ン酸カリウム消費量)				3以下
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	3以下
	蒸発残留物				30以上200以下
	濁度				1以下
	pH値				7.5程度
	ランゲ'リア指数				1程度以上0付近
	従属栄養細菌	8	0	0	2000以下
	1,1-ジ'クロロエチレン				0.1以下
	アルミニウム及びその化合物				0.1以下