番号	採取年月	令和8年8月6日	令和8年8月6日	令和8年8月6日	基準値(mg/L)
	地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	31.0	27.6	28.7	
	水温	29.7	24.7	30.1	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物				0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物				0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物				0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物				0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ				0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下
基12	ﾌｯ素及びその化合物				0.8mg/L以下
基13	ﾎｳ素及びその化合物				1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素				0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ				0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01mg/L以下
基20	PFOS及びPFOA				0.00005mg/L以下
基21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ				0.01mg/L以下
基22	塩素酸				0.6mg/L以下
基23	ｸﾛﾛ酢酸				0.02mg/L以下
基24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ				0.06mg/L以下
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸				0.03mg/L以下
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ				0.1mg/L以下
基27	臭素酸				0.01mg/L以下
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ				0.1mg/L以下
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸				0.03mg/L以下
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				0.03mg/L以下
基31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ				0.09mg/L以下
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ				0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物				1.0mg/L以下
基34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物				0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物				1.0mg/L以下
基37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物				200mg/L以下
基38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物				0.05mg/L以下
基39	塩化物ｲｵﾝ				200mg/L以下
基40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	15	13	19	300mg/L以下
基41	蒸発残留物				500mg/L以下
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤				0.2mg/L以下
基43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ				0.00001mg/L以下
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.000001未満	0.000001未満	0.02mg/L以下
基46	ﾌｪﾉｰﾙ類				0.005mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	1.0	1.7	3mg/L以下
基48	pH値	8.4	7.2	7.6	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
基52	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.60	1.0	0.80	