水質検査結果集計表　　南あわじ市サービスセンター管理（浄水）　　令和8年8月度

番号	採取年月	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	基準値(mg/L)
	地点名称1	広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	上田高区配水池系	上田中区配水池系	上田中区配水池系	上田低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山高区配水池系	長見山高区配水池系	生子高区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系	河内谷配水池系	河内谷配水池系	倉川配水池系	倉川配水池系	潮美谷配水池系	
	試料名称1	広田第1水源	山添加圧所	緑庁舎	倭文市民交流センター	西路公園	コミュニティプラザけいの付近	西淡グランド	志知口加圧所	伊賀浄化センター付近	三原浄水場付近	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	南あわじ市役所	市徳長水源前給水栓	小榎列公会堂付近	高公会堂	福良地区公民館付近	賀集公園	かるも公会堂付近	稲田南公会堂	下大日庵	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島市民交流センター付近	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池	
	気温	29.4	30.4	31.4	31.5	31.7	32.7	32.3	32.5	31.7	28.9	31.5	27.0	30.3	32.6	30.7	30.0	32.1	34.0	31.2	39.1	32.7	31.2	35.5	31.2	33.0	30.5	22.0	
	水温	32.1	30.6	33.3	32.9	31.0	27.2	31.3	32.0	30.5	26.7	27.3	30.9	28.3	32.1	31.7	30.7	31.9	30.0	30.4	34.7	34.5	30.0	33.7	31.5	31.3	31.8	30.1	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物																												0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物																												0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物																												0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物																												0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物																												0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物																												0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素																												0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン																												0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																												10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物																												0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物																												1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素																												0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン																												0.05mg/L以下
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																												0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン																												0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン																												0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン																												0.01mg/L以下
基20	PFOS及びPFOA																												0.00005mg/L
基21	ベンゼン																												0.01mg/L以下
基22	塩素酸																												0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸																												0.02mg/L以下
基24	クロロホルム																												0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸																												0.03mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン																												0.1mg/L以下
基27	臭素酸																												0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン																												0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸																												0.03mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン																												0.03mg/L以下
基31	ブロモホルム																												0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド																												0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物																												1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物																0.02未満					0.05							0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物																												0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物																												1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物																												200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物																												0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	17	14	13	14	21	15	18	13	13	13	14	14	14	33	14	14	16	16	16	16	16	21	21	22	19	18	16	200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86				63	58								150		37								28	80	79		300mg/L以下
基41	蒸発残留物																												500mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤																												0.2mg/L以下
基43	ジェオスミン			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満		0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.00001mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤																												0.02mg/L以下
基46	フェノール類																												0.005mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.7	0.8	0.7	0.3未満	0.3未満	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3未満	0.8	0.5	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	1.3	0.3未満	0.3未満	0.8	3mg/L以下
基48	pH値	7.0	8.2	7.2	7.5	6.5	6.6	6.8	7.5	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.9	7.6	7.4	7.5	7.7	8.1	8.3	7.7	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	5度以下
基52	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.20	0.40	0.30	0.40	0.15	0.25	0.35	0.30	0.15	0.30	0.20	0.35	0.45	0.25	0.50	0.40	0.50	0.25	0.20	0.25	0.30	0.20	0.50	0.10	0.30	0.10	0.30	