水質検査結果集計表　　洲本市サービスセンター管理（浄水）　　令和8年7月度

番号	採取年月	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	令和8年7月15日	基準値(mg/L)
	地点名称1	宇原配水池	安坂配水池	宇山高台配水池	平安浦配水池	曲田山配水池	小路谷配水池	竹原配水池	天川配水池	鮎屋配水池	奥畑配水池	二ツ石配水池	白巣配水池	白巣減圧水槽	長池配水池	小山田配水池	相川配水池	中津川配水池		
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水		
	気温	32.5	31.3	31.0	29.0	31.5	28.6	30.3	31.7	33.0	25.2	29.8	37.9	34.1	33.7	37.3	30.5	27.2		
	水温	31.5	27.1	27.1	32.3	27.4	25.0	28.0	25.6	29.3	28.8	29.4	29.3	25.7	32.0	28.9	24.3	24.6		
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																		0.003mg/L以下	
基4	水銀及びその化合物																		0.0005mg/L以下	
基5	セレン及びその化合物																		0.01mg/L以下	
基6	鉛及びその化合物																		0.01mg/L以下	
基7	ヒ素及びその化合物																		0.01mg/L以下	
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																		0.02mg/L以下	
基9	亜硝酸態窒素																		0.04mg/L以下	
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ																		0.01mg/L以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																		10mg/L以下	
基12	ﾌｯ素及びその化合物																		0.8mg/L以下	
基13	ﾎｳ素及びその化合物																		1.0mg/L以下	
基14	四塩化炭素																		0.002mg/L以下	
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																		0.05mg/L以下	
基16	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																		0.04mg/L以下	
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																		0.02mg/L以下	
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																		0.01mg/L以下	
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																		0.01mg/L以下	
基20	PFOS及びPFOA																		0.00005mg/L	
基21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																		0.01mg/L以下	
基22	塩素酸																		0.6mg/L以下	
基23	ｸﾛﾛ酢酸																		0.02mg/L以下	
基24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ																		0.06mg/L以下	
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸																		0.03mg/L以下	
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ																		0.1mg/L以下	
基27	臭素酸																		0.01mg/L以下	
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ																		0.1mg/L以下	
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸																		0.03mg/L以下	
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																		0.03mg/L以下	
基31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ																		0.09mg/L以下	
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ																		0.08mg/L以下	
基33	亜鉛及びその化合物																		1.0mg/L以下	
基34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物																		0.2mg/L以下	
基35	鉄及びその化合物																		0.3mg/L以下	
基36	銅及びその化合物																		1.0mg/L以下	
基37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物																		200mg/L以下	
基38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																		0.05mg/L以下	
基39	塩化物ｲｵﾝ	11	11	11	11	12	12	21	17	12	5.0	8.4	24	9.0	25	13	21	21	200mg/L以下	
基40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)																		300mg/L以下	
基41	蒸発残留物																		500mg/L以下	
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤																		0.2mg/L以下	
基43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000009	0.000003	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤																		0.02mg/L以下	
基46	ﾌｪﾉｰﾙ類																		0.005mg/L以下	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.8	0.6	0.5	0.9	0.7	0.3未満	1.1	1.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下	
基48	pH値	6.9	7.3	8.0	7.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.7	8.0	6.7	8.0	7.0	7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下	
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	3.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下	
基52	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.7	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下	
	総合判定結果	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
	遊離残留塩素	0.60	0.90	0.40	0.80	0.30	0.35	0.65	0.50	0.20	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60		